



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д.40, тел. (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55  
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-197/18П

301723, Тульская обл., г.  
Кимовск, ул.  
Коммунистическая, д. 7в  
(место составления предписания)

"14" сентября 2018 г.  
(дата составления предписания)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад  
№2 общеразвивающего вида (МКДОУ: д/с №2)

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

заведующий МКДОУ: д/с №2 Афанасьева С.В. (приказ № 33-к от 05.05.2015)  
(инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною), государственным инспектором межрегионального отдела  
государственного энергетического надзора Савенковым С.С.,

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от  
27.08.2018 № 1-1276-р «О проведении плановой выездной проверки  
юридического лица МКДОУ: д/с №2»,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в  
области электроэнергетики.

В присутствии

- заведующий МКДОУ д/с №2 Афанасьева Светлана Васильевна (приказ № 33-к  
от 05.05.2015).

(должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных  
нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечены	Пункты 1.2.2, 1.6.3,	Устранить	-



	организацией:	1.6.11, 2.11.6, 1.3.9	выявленное нарушение	
1.1.	проведение технического обслуживания оборудования	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)		01.09.2019
1.2.	проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования ВРУ-0,4 кВ (электрощитовой), щитов этажных 1, 2 и т.д.	пункты 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемые при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций-потребителей электрической энергии. Приложение № 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. № 557 (далее - пл)		01.09.2019
1.3.	проведение испытаний оборудования (сопротивление петли фаза-нуль и т.д.)			01.09.2019
1.4.	модернизация и реконструкция оборудования электроустановок ВРУ-0,4 кВ (электрощитовой), щитов этажных 1, 2 и т.д.			01.09.2019
1.5.	испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки			01.09.2019
1.6.	наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановки			01.09.2019
2.	Не обеспечено	В	Устранить	-

	организации прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности:	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП Пункты 8, 8.2 пл	выявленное нарушение	
2.1.	IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В			01.09.2019
3.	Не обеспечено в организации прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности:	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП Пункты 9, 9.2 пл	Устранить выявленное нарушение	-
3.1.	IV- в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В			01.09.2019
4.	Не имеется в организации:		Устранить выявленное нарушение	-
4.1.	распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности (отсутствует работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III).	Пункт 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП Пункты 16, 16.2 пл		01.07.2019



5.	Не имеются программы стажировки, разработанные для каждой должности (рабочего места), утвержденные руководителем организации	Пункт 1.4.11 ПТЭЭП Пункт 22 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018
6.	Не имеется у технического руководителя (ответственного за электрохозяйство) журнал с оформлением контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения в электроустановках	Пункт 1.4.15 ПТЭЭП Пункт 24 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018
7.	Не имеются записи об оперативных переключениях в оперативном журнале организации	Пункт 1.5.21 ПТЭЭП Пункт 32 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018
8.	Не имеется в организации список работников, утвержденный руководителем, имеющих право выполнять оперативные переключения	Пункт 1.5.27 ПТЭЭП Пункт 35 пл	Устранить выявленное нарушение	01.07.2019
9.	Не проводятся в организации технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП Пункты 39, 39.2 пл	Устранить выявленное нарушение	-

	технического освидетельствования:			
9.1	Электрооборудования ВРУ-0,4 кВ (электрощитовой), щитов этажных 1, 2 и т.д.			01.09.2019
10.	Не имеется в организации комплект технической документации:	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП Пункты 45, 45.2, 45.6 пл	Устранить выявленное нарушение	-
10.1	производственные инструкции по эксплуатации электроустановок			31.12.2018
11.	Не имеются отметки о просмотре вышестоящим оперативным или административно-техническим персоналом организации оперативной документации согласно перечню, утвержденному руководителем организации не реже 1 раза в месяц	Пункт 1.8.10 ПТЭЭП Пункт 54 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018
12.	Не имеется в организации запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей	Пункт 2.2.16. ПТЭЭП Пункт 78 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018
13.	Не выполнено требование в организации по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП Пункт 79 пл	Устранить выявленное нарушение	31.12.2018
14.	Не выполнены в организации требования по		Устранить выявленное	-



	нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ:	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП Пункты 83, 83.1, 83.3 пл	нарушение	
14.1.	надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов			30.10.2018
14.2.	надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей			30.10.2018
15.	Не имеются в организации на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием (вводной кабель):	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП Пункты 123, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4 пл	Устранить выявленное нарушение	-
15.1.	марки кабеля			31.12.2018
15.2.	напряжения			31.12.2018
15.3.	сечения			31.12.2018
15.4.	номера или наименования линии			31.12.2018
16.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств:	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП Пункты 174, 174.1, 174.2 пл	Устранить выявленное нарушение	-
16.1.	визуальные – видимой части			30.10.2019
16.2.	с выборочным вскрытие заземляющего устройства корпуса			01.09.2019

17.	Не обеспечено организацией наличие заполненных паспортов заземляющего устройства корпуса	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП Пункт 176 пл	Устранить выявленное нарушение	30.10.2018
18.	Не проводится ли в организации проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках	Пункт 2.7.16 ПТЭЭП Пункт 177 пл	Устранить выявленное нарушение	01.09.2019
19.	Не обеспечено в организации наличие надписей на лицевой стороне шкафов освещения	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП Пункт 206 пл	Устранить выявленное нарушение	30.10.2018
20.	Не имеются в организации документы, подтверждающие обучение электротехнического персонала:	Пункт 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда	Устранить выявленное нарушение	-
20.1.	оказанию первой помощи пострадавшему на производстве			01.09.2019
20.2.	приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок			01.09.2019



		и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее – ПОТЭЭ) Пункты 229, 229.1, 229.2 пл		
21.	Не обеспечено в организации проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках	Пункты 2.1 ПОТЭЭ Пункт 230 пл	Устранить выявленное нарушение	01.09.2019
22.	Не обеспечено в организации проведение проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнического и электротехнологического персонала	Пункты 2.4 ПОТЭЭ; пункт 1.4.19 ПТЭЭП Пункт 231 пл	Устранить выявленное нарушение	01.09.2019
23.	Не имеются в организации в наличии документы о проверке знаний	Пункт 2.5, приложения 2, 4, 5, 6 ПОТЭЭ; пункт 1.4.39 ПТЭЭП	Устранить выявленное	-



	персонала:	Пункты 233, 233.1, 233.2 пл	нарушение	01.09.2019
23.1.	протоколы или журналы в организации			
23.2.	удостоверения у работников			
24.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ об оперативном обслуживании электроустановок и их закреплении за оперативно-ремонтным персоналом	Пункт 3.1, 3.3 ПОТЭЭ Пункт 236 пл	Устранить выявленное нарушение	01.09.2019
25.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования	Пункты 3.4, 5.12 ПОТЭЭ Пункт 239 пл	Устранить выявленное нарушение	01.07.2019
26.	Не предусмотрен организацией в инструкции по переключениям порядок действий персонала при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при несчастных случаях	Пункт 3.8 ПОТЭЭ Пункт 242 пл	Устранить выявленное нарушение	30.10.2018
27.	Не обеспечено в организации оформление работ в действующих электроустановках:	Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ Пункты 245, 245.1, 245.2, 245.3 пл	Устранить выявленное нарушение	-
27.1.	нарядом-допуском			30.10.2018

	(далее – наряд)			30.10.2018
27.2.	распоряжением			30.10.2018
27.3.	перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем			
28.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений	Пункт 5.4 ПОТЭЭ Пункт 250 пл	Устранить выявленное нарушение	01.09.2019
29.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках	Пункты 5.5, 5.6, 5.14 ПОТЭЭ Пункт 251 пл	Устранить выявленное нарушение	01.07.2019
30.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться ответственным руководителем работ	Пункт 5.7 ПОТЭЭ Пункт 252 пл	Устранить выявленное нарушение	01.07.2019



31.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим	Пункт 5.8 ПОТЭЭ Пункт 253 пл	Устранить выявленное нарушение	01.07.2019
32.	Не имеется в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться производителем работ	Пункт 5.9 ПОТЭЭ Пункт 254 пл	Устранить выявленное нарушение	01.07.2019

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; статья 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 5 Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утверждённого постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 № 610 и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 руководителю (представителю) юридического лица Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад №2 общеразвивающего вида (МКДОУ: д/с №2)

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить

уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:  
Государственный инспектор  
МОГЭН Савенков С.С.  
(Ф.И.О.)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила с его содержанием ознакомлена:



Законный представитель юридического лица  
заведующий МКДОУ: д/с №2

Афанасьева Светлана Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

14.09.2018

[Handwritten Signature]  
(подпись)

